

Specyfikacja techniczna

do zapytania ofertowego nr 2/05/2017 z dnia 26.05.2017 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy: dostawa wyposażenia do kotłowni gazowej wraz z infrastrukturą wg następujących minimalnych bądź równoważnych parametrów:

5x KOCIOŁ JEDNOFUNKCYJNY CO 47,2kW

Moc znam. 47,2kW; Moc c.o. 80/60°C 40,9kW;

Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny wiszący na potrzeby c.o. o wys. sprawności: aluminiowy wymiennik 1x ciepła, niskie zużycie gazu, samoczujący się tryb ECO

1x REGULATOR POGODOWY R327 DO KOTŁA Z OBSŁUGĄ CWU

1x CZUJNIK NTC ZASOBNIKA I SPRZĘGŁA PRZYLGOWY

1x CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

1x CZUJNIK NTC ZASOBNIKA I SPRZĘGŁA L=4mb

1x ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3/4" 3 BAR C.O. SVH 25 1"

1x FILTR OSADNIKOWY KOŁNIERZOWY 65/200

1x NACZYNIĘ WZBIORCZE C.O. 80 L

1x NACZYNIĘ WZB.C.W.U 60 L

1x ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1/2"x3/4" 6 BAR C.W.U.MSV

4x POMPA OBIEGOWA Z PRZYŁĄCZEM GWINT 25/1-6 KLASA A

2x POMPA OBIEGOWA Z PRZYŁĄCZEM GWINT 25/1-8 KLASA A

1x POMPA CYRKULACYJNA

1x ZAWÓR STAD DN20 Z ODWODNIENIEM 1/2"

1x ZAWÓR STAD DN15 Z ODWODNIENIEM 1/2"

1x ZAWÓR STAD DN40 Z ODWODNIENIEM 1/2"

1x ZAWÓR STAD DN32 Z ODWODNIENIEM 1/2"

1x ZAWÓR STAD DN25 Z ODWODNIENIEM 1/2"

1x ZAWÓR STAD DN50 Z ODWODNIENIEM 1/2"

1x SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE 225 KW 2,5

2x ROZDZIELACZ 3 SEKCJE 1" OCIEPLONY DO SPRZĘGŁA 225

1x STEROWANIE KASKADĄ 5 KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH Z AUTOMATYKĄ

1x KOMIN ZESPOŁONY DLA 5 KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH



.....

Podpis i pieczęć Oferenta

.....

Miejscowość i data