



Specyfikacja techniczna

do zapytania ofertowego nr 6/09/2017 z dnia 06.09.2017 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy: wykonanie chłodni na zapleczu kuchennym – 2 sztuki (komplet prac) wg następujących minimalnych bądź równoważnych parametrów:

MONTAŻ I URUCHOMIENIE KOMÓR CHŁODNICZYCH - SZT 2

powierzchnia: 22 m³ x 2

chłodnia 1 i chłodnia 2: wymiar 2,5 m x 3,5 m x 2,5 m

temperatura: +2 st C

przeznaczenie: produkty spożywcze

Części składowe:

- agregat chłodniczy 3 kW mocy chłodniczej x 2
- chłodnica 3,5 kW mocy chłodniczej x 2
- rurociąg miedziany fi15 22m
- rurociąg miedziany fi12 22m
- czynnik chłodniczy R404a
- drzwi chłodnicze z grzałką (100 x 210) x2
- płyta wielowarstwowa poliuretan grubość 10 cm
- zawór rozprężny termiczny x 2
- elektrozawór x 2
- wziernik x 2
- filtr x 2
- presostat wysokiego i niskiego ciśnienia x 2
- regulator ciśnieniowy wentylatora x 2
- sterownik z obudową x 2
- stelaż do agregatu naścienny x 2

Miejsce realizacji: 62-007 Biskupice, ul. Krótka 24